


SVALK



Testresultat
Vedr.
Lydisolerede tætningsliste

Benævnelse	andvendt test	Måleenhed	værdi
Masse	ISO 1183-87	KG/dm ³ (+/-0,02)	1,29
Hårdhed	ISO 868-85	Shore A (-3)	60
Ilt procent	CEI 20-22-67	2%	27,0